

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.00756  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661117  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: 141102, (наименование и место-нахождение заявителя) Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10. ОГРН: 1045010200465. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Термафлекс Изоляция +". Адрес: (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское ш., д. 78. Телефон (495) 933-26-01(02), факс (495) 933-26-01(02).

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Трубы теплоизоляционные из вспененного полиэтилена "Thermaflex", марка Thermaflex FRZ (толщины изоляции: (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 6, 9, 13 мм), выпускаемые по ТУ 5768-003-70446861-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д3 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения - Т3 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 22 с/см-2012 от 20.06.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт оценки производства № 0628 стр/см/оп от 23.04.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 10.07.2012 по 09.07.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский