

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
ССРП-RU.ЧС13.Н.00308

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СЛТ Аква», 445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, д. 8 (трубы напорные для водозаполненных спринклерных систем пожаротушения с максимальным рабочим давлением 1,2 МПа: труба PP-R BLOCK FIRE из полипропилена PP-R, SDR 6, с диаметрами 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, по ТУ 22.21.29-011-17207509-2017; труба PP-R-GF BLOCK FIRE из полипропилена PP-R и стеклонаполненного полипропилена PP-R-GF, SDR 6, с диаметрами 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм и труба PP-R-GF BLOCK FIRE из полипропилена PP-R и стеклонаполненного полипропилена PP-R-GF, SDR 7,4, с диаметрами 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, по ТУ 22.21.29-012-17207509-2017);

ООО «Умелец», 440068, Пензенская область, г. Пенза, ул. Перспективная, д. 1а (соединительные детали (фитинги) по ТУ 22.21.29-014-17207509-2017)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

А.С. Етумян
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

В.А. Тумаков
инициалы, фамилия

М. П.

ПП № 0000063