



**МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

12 НОЯ 2009 № 19-2-4-6926

На № 17/08 от 26.08.09

Техническому специалисту
Компании «Armacell engineering
foams»

О.В. Маргулису

Рязанский проспект, д. 8-а, стр. 1,
офис 225, г. Москва, 109428

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России рассмотрел Ваше обращение и сообщает, что в соответствии с ранее принятыми решениями Экспертного совета УГПН МЧС России (протокол от 19.12.2006 г. № 33) применение изделий тепло- и звукоизоляционных из вспененного синтетического каучука торговых марок серии продуктов Armaflex, марок Armaduct и ArmaSound (группа горючести Г1), имеющих соответствующие сертификаты пожарной безопасности, защитных покрытий и кожухов марок Arma-Chek и Окарак (группа горючести Г1) допускается для изоляции оборудования и трубопроводов на взрывоопасных и химически опасных производствах на открытом воздухе, в том числе трубопроводов и резервуаров с ЛВЖ.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности

А.Н. Гилетич

305109